Rapport d'analyse Page 1 / 2
Edité le : 12/01/2019

MAIRIE DE ROCHEFORT MONTAGNE

SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT
PLACE DE LA FONTAINE
63210 ROCHEFORT MONTAGNE

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 2 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.
Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier : LSE19-2978
Identification échantillon : LSE1901-3733-1 **Analyse demandée par : ARS DT du PUY-DE-DOME**
N° Analyse : 00175446 **N° Prélèvement :** 00174909
Nature: Eau de distribution
Point de Surveillance : BOURG **Code PSV : 0000001794**
Localisation exacte : STATION SERVICE AVIA SANITAIRES ROBINET SIMPLE
Dept et commune : **63 ROCHEFORT MONTAGNE**
UGE : 0262 - MAIRIE DE ROCHEFORT MONTAGNE
Type d'eau : S - EAU DISTRIBUEE SANS DESINFECTION
Type de visite : D1 **Type Analyse :** D1+ **Motif du prélèvement :** CS
Nom de l'exploitant : MAIRIE DE ROCHEFORT MONTAGNE
.
63210 ROCHEFORT MONTAGNE
Nom de l'installation : ROCHEFORT MONTAGNE **Type** : UDI **Code** : 001666
Prélèvement : Prélevé le 09/01/2019 à 10h56 Réceptionné le 09/01/2019 à 18h40
Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / PISSAVY Nicolas
Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation humaine
Flaconnage CARSO-LSEHL

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Date de début d'analyse le 09/01/2019 à 18h41

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Mesures sur le terrain								
Température de l'eau	63D1+@	6.3	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne M_EZ008 v3		25	#
pH sur le terrain	63D1+@	6.9	-	Electrochimie	NF EN ISO 10523		6.5 9	#
Conductivité brute à 25°C sur le terrain	63D1+@	93	µS/cm	Méthode à la sonde	NF EN 27888		200 1100	#
Chlore libre sur le terrain	63D1+@	<0.03	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2			#
Chlore total sur le terrain	63D1+@	<0.03	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2			#

.../...

CARSO-LSEHL

Rapport d'analyse Page 2 / 2

Edité le : 12/01/2019

Identification échantillon : LSE1901-3733-1

Destinataire : MAIRIE DE ROCHEFORT MONTAGNE

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	
Analyses microbiologiques								
Microorganismes aérobies à 36°C	63D1+@	< 1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222			#
Microorganismes aérobies à 22°C	63D1+@	< 1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222			#
Bactéries coliformes à 36°C	63D1+@	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1		0	#
Escherichia coli	63D1+@	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1	0		#
Entérocoques (Streptocoques fécaux)	63D1+@	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 7899-2	0		#
Caractéristiques organoleptiques								
Aspect de l'eau	63D1+@	0	-	Analyse qualitative				
Odeur	63D1+@	0 Néant	-	Qualitative				
Saveur	63D1+@	0 Néant	-	Qualitative				
Couleur apparente (eau brute)	63D1+@	< 5	mg/l Pt	Comparateurs	NF EN ISO 7887		15	#
Turbidité	63D1+@	0.11	NFU	Néphélométrie	NF EN ISO 7027		2	#
Analyses physicochimiques								
Cations								
Ammonium	63D1+@	< 0.05	mg/l NH4+	Spectrophotométrie au bleu indophénol	NF T90-015-2		0.10	#

63D1+@ ANALYSE (D1+=D1) EAU DE DISTRIBUTION CHLOREE (ARS63-2017)

Eau satisfaisant aux limites de qualité fixées par le Code de la Santé Publique, articles R 1321-1 à 1321-5, arrêté du 11 janvier 2007 les paramètres analysés.

Eau ne satisfaisant pas aux références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique, articles R 1321-1 à 1321-5, arrêté du 11 janvier 2007 pour les paramètres suivants :
- Conductivité brute à 25°C sur le terrain

Ludovic RIMBAULT
Responsable Technique Microbiologie